

**Предписание № 667/1/1**  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 71 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ) ИНН 0277041021, директор Алексеева Ольга Сергеевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.),  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору – начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС по РБ Р.Р. Хабиева № 667 от «27» июля 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

(наименование органа НД)

«О пожарной безопасности» в период «03» августа 2017 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин., «24» августа 2017 г. с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин., «25» августа 2017 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Файзрахмановым Эриком Загитовичем здания и сооружений МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ, расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, д. 87

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ Алексеевой Ольгой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		5
1.	На обводных линиях водомерных устройств внутреннего противопожарного водоснабжения отсутствует задвижка с электроприводом	СНиП 2.04.01-85* п. 11.7	01 августа 2018 года	
2.	В полу на втором этаже перед выходами в лестничные клетки имеются перепады высот (по одной ступени), выходы ориентированны в сторону дома № 89 ул. Д. Донского, дома № 144 ул. Вологодская.	СНиП 21-01-97* п. 6.28*	01 августа 2018 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать

настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по  
пожарному надзору Файзрахманов Э.З.

(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

« 25 » августа 20 17 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 25 » августа 20 17 г.

Директор МБОУ Школа № 71 ГО г. Уфа РБ  
Алексеева О.С.

(должность, фамилия, инициалы)